

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена
---------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	оборудование специальными знаками
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	90см.	замена
	Знак доступности учреждения			не имеется	установка
	Автостоянка посетителей			не имеется	создание
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	50 м.	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	не имеется	определить при строительстве
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	не имеется	создание
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	Более 180 см. имеется -	

1	2	3	4	5	6
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	не имеется	создание
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	не имеется	создание
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см	не имеется	создание

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	150 см.	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	280x1100см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	не имеется	установка
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	цемент	
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	ремонт
	Лестница наружная			не имеется	создание
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	не имеется	создание
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	не имеется	установка

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	не имеется	установка
	Пандус наружный			не имеется	установка
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	имеется	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	не имеется	установка
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	цемент	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	не имеется	нет необходимости
	Тамбур			имеется	
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	300 x 550см	

1	2	3	4	5	6
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 110 см. 3 см.	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	180см.	
	Разворотные площадки	К	не менее	500x1000см	

	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	имеется	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не имеется	нет необходимости
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	не имеется	установка
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	не имеется	создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	имеются с одной стороны	установка
Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Пандус внутренний к лестнице № 1 не имеется					
	Ширина марша	К	не менее 100 см		нет возможности
	Уклон	К	И/1 - не более		установка
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см		установка

Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	Не имеется	установка
---	----------------------	--	------------	-----------

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			не имеется	нет необходимости
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см		

1	2	3	4	5	6
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №			не имеется	нет необходимости
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90см.	
	Габариты зоны сидения,	О	не менее 120 см	позволяет	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150	имеется	
	Стол с высотой рабочей	К, О	60-80 см	имеется	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту			не имеется	нет необходимости
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания №			не имеется	нет необходимости
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом)	О	наличие		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) актовый	К, О		имеется	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	2%	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	120см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового)	Г	не менее 1 шт.	не имеется	нет необходимости
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акту.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	имеется	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90см.	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	не имеется	создание
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	не имеется	нет возможности
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К, О К К К, О К	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120	не имеется	нет возможности

1	2	3	4	5	6
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	см наличие		
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	не имеется	нет необходимости
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	не имеется	нет необходимости
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта 	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами

1	2	3	4	5	6
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	не имеется	нет необходимости
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	не имеется	нет необходимости
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80	К	наличие	не имеется	нет необходимости
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Световые текстовые табло для вывода оперативной	Г, С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	не имеется	нет необходимости

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта – установить знаки доступности учреждения, оборудовать автостоянку для посетителей, выделить долю машино-мест для инвалидов, указать знаком, произвести ремонт покрытия территории. Указатели направления движения, организовать декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию, оборудовать места для отдыха по пути движения к входу в здание

на входной группе - установить наружный пандус, разместить визуальную информацию, отремонтировать крыльцо в соответствии с нормами, установить пандус с поручнями

на путях передвижения - разместить визуальную информацию и тактильную информацию, окрасить крайние ступени в контрастный цвет, установить поручни с двух сторон с нетравмирующим окончанием.

в зоне оказания услуги - создать развивающую среду по возможности (при условии высвобождения площади)

в санитарных помещениях - при условии освободившихся площадей, оборудовать туалетные комнаты в соответствии с СанПиН

по средствам информации и коммуникации на объекте - разместить в соответствии с нормативами визуальные и тактильные средства информации: указатели, пиктограммы, кнопку вызова персонала, разместить информацию о доступной среде на официальном сайте учреждения

Председатель комиссии по обследованию объекта _____ /А.И.Дегтярев, директор/
подпись ФИО, должность

Члены комиссии: _____ /Д.Н.Мачулова, зам.директора по УВР, ответственный по охране труда/

_____ /В.В.Орлик, заведующая хозяйством/

_____ /Е.М.Сергеева, учитель, Председатель ПК/