

Приложение №1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1
дата обследования « » 2019 г.

Результаты (Акт) обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Андреевская средняя
общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области»

Наименование объекта

644526, Омская область, Омский район, д.18 Партсъезд, ул. Центральная, д.44А

Адрес

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 644526, Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. Школьная, д.8А
тел/факс 8-381-2-925-610, andreewka2016@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта: муниципальное учреждение

Вид деятельности: среднее общее образование (общее образование)

Форма собственности объекта: муниципальная собственность

Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 1 этаж, железобетонные плиты и кирпич, профиль

Объем предоставляемых услуг: местимость – 20 , посетителей в день – 20.

Год постройки здания 1991 , последнего капитального ремонта нет

Дата (период) предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2017 , капитального не запланировано

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена
---------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	оборудование специальными знаками
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	90см.	замена
	Знак доступности учреждения			не имеется	установка
	Автостоянка посетителей			не имеется	создание
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	5 м.	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	не имеется	определить при строительстве
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	не имеется	создание
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	200 см. имеется -	

1	2	3	4	5	6
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	не имеется	создание
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	не имеется	создание
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см	не имеется	создание

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	100 см.	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	300x1000см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	не имеется	установка
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	цемент	
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	ремонт
	Лестница наружная			не имеется	создание
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	не имеется	создание
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	не имеется	установка

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	не имеется	установка
	Пандус наружный			не имеется	установка
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	имеется	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	не имеется	установка
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	цемент	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	не имеется	нет необходимости
	Тамбур			имеется	
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	200 x 350см	

1	2	3	4	5	6
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): <ul style="list-style-type: none"> • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего 	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 110 см. 3 см.	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	500см.	

	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	более 150x150см	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	имеется	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не имеется	нет необходимости
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги) нет					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	не имеется	установка
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	не имеется	создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	имеются с одной стороны	установка
Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Пандус внутренний к лестнице № 1 не имеется					
	Ширина марша	К	не менее 100 см		нет возможности
	Уклон	К	И/И - не более		установка
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см		установка

Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	Не имеется	установка
---	----------------------	--	------------	-----------

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			не имеется	нет необходимости
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см		

1	2	3	4	5	6
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №			не имеется	нет необходимости
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90см.	
	Габариты зоны сидения,	О	не менее 120 см	позволяет	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150	имеется	
	Стол с высотой рабочей	К, О	60-80 см	имеется	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту			не имеется	нет необходимости
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №			не имеется	нет необходимости
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом)	О	наличие		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) актовый	К, О		имеется	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	2%	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	120см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового)	Г	не менее 1 шт.	не имеется	нет необходимости
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акту.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	имеется	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90см.	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	не имеется	создание
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	не имеется	нет возможности
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К, О К К К, О К	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120	не имеется	нет возможности

1	2	3	4	5	6
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	см наличие		
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	не имеется	нет необходимости
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	не имеется	нет необходимости
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта 	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	не имеется	установить в соответствии с нормативами

1	2	3	4	5	6
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	не имеется	нет необходимости
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	не имеется	нет необходимости
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80	К	наличие	не имеется	нет необходимости
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Световые текстовые табло для вывода оперативной	Г, С	наличие	не имеется	нет необходимости
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	не имеется	нет необходимости

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха, У – нарушение интеллекта.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера актируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта – установить знаки доступности учреждения, оборудовать автостоянку для посетителей, выделить долю машино-мест для инвалидов, указать знаком, произвести ремонт покрытия территории. Указатели направления движения, организовать декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию, оборудовать места для отдыха по пути движения к входу в здание

на входной группе - установить наружный пандус, разместить визуальную информацию, отремонтировать крыльцо в соответствии с нормами, установить пандус с поручнями

на путях передвижения - разместить визуальную информацию и тактильную информацию, окрасить крайние ступени в контрастный цвет, установить поручни с двух сторон с нетравмирующим окончанием.

в зоне оказания услуги - создать развивающую среду по возможности (при условии высвобождения площади)

в санитарных помещениях - при условии освободившихся площадей, оборудовать туалетные комнаты в соответствии с СанПиН

по средствам информации и коммуникации на объекте - разместить в соответствии с нормативами визуальные и тактильные средства информации: указатели, пиктограммы, кнопку вызова персонала, разместить информацию о доступной среде на официальном сайте учреждения

Председатель комиссии по обследованию объекта _____ /А.И.Дегтярев, директор/
подпись ФИО, должность

Члены комиссии: _____ /Д.Н.Мачулова, зам.директора по УВР, ответственный по охране труда/

_____ /В.В.Орлик, заведующая хозяйством/

_____ /Е.М.Сергеева, учитель, Председатель ПК/